

## Оснащение ангаров средствами пожаротушения.

ангар площадью 20\*20 (м<sup>2</sup>),  
ангар площадью 12\*20 (м<sup>2</sup>). (Высота ангаров 6 м.)

Рекомендуемые типы огнетушителей – **углекислотные огнетушители ОУ- 55 (ОУ-80).**

Согласно норм оснащения помещений передвижными огнетушителями Категория помещения А,Б,В (горючие жидкости и газы) на предельную защищаемую площадь в 500 м<sup>2</sup> требуется **3(три) ОУ-55. (ОУ-80).**

Комплект **ОУ-55 (ОУ-80)** представляет собой 3 огнетушителя на тележке (масса с зарядом 220 кг) и предназначен для передвижения 2-мя работниками.

### Рекомендации по оснащению ангаров огнетушителями:

Комплект ОУ-55 менее мобилен в передвижении и требует наличия двух работников, предлагаю использовать комплект **ОУ-25 (ОУ-40).**

### Технические характеристики передвижного огнетушителя ОУ-25 (ОУ-40)

Наименование огнетушителя	Вместимость корпуса	Масса заряда	Выход заряда	Длина струи	Огнетушащая способность	Масса с зарядом
ОУ-25 (ОУ-40)	Соответствует ПБ 03-576-03	24,75кг	15сек.	4м	89В	115кг
Комплектация: огнетушитель- 2шт, шланг с раструбом в сборе (длина 3м) -2шт., тележка – 1шт.						

### По минимуму:

Ангар площадью 400 м<sup>2</sup> требуется оснастить **3 (тремя) огнетушителями ОУ-25 (ОУ-40) .**

Ангар площадью 240 м<sup>2</sup> требуется оснастить **2 ( двумя) огнетушителями ОУ-25.**

Стоимость ОУ-25 (производство ООО «Пожинвест», г. Ярославль) **6 200 руб.** в г. Москве

Информацию подготовила:  
инженер по охране труда

Ивина Т.А. 14.01.2015 г.